

План мероприятий

для обеспечения нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограниченными жизнедеятельности в объекте социальной инфраструктуры: Помещения Санкт-Петербургской еврейской благотворительной общественной организации инвалидов «ЕВА»

по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д.60

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Входной узел							
1	Оборудовать на входе наружное вызывное устройство (кнопку вызова персонала) на высоте 0,85-1,1 м от поверхности дорожного покрытия для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН).	09/2018	8	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности объекта для всех категорий инвалидов.	Выполнено 08/2018
2	Разместить на входе табличку с названием учреждения, исполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля (далее - шрифт Брайля) на высоте 1,35 м от поверхности дорожного покрытия.	09/2018	2	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения.	Выполнено 08/2018
3	Привести параметр «ширина в свету» входной двери в соответствие с нормативным (не менее 1,2 м) значением.	09/2018	12	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Обеспечение доступности входного узла для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках.	
4	Привести параметр «нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола» в соответствие с нормативным (от 0,5 до 1,2 м) значением.	09/2018	2	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности входного узла для всех категорий инвалидов.	

5	Разместить на входной двери обозначение символом входа, доступного для МГН.	09/2018	0.2	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности входного узла всех категорий инвалидов.	При условии обеспечения доступности хода
Помещения, места приема МГН в административных зданиях							
1	Разместить около дверей помещений таблички с наименованием помещений, исполненные шрифтом Брайля на высоте 1,35 м от поверхности пола.	09/2018	4	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности помещения для инвалидов с нарушениями зрения.	Выполнено 08/2018
Санитарно-гигиеническое помещение							
1	Выполнить перепланировку кабин внутри санитарно-гигиенического помещения около поста охраны, объединить две кабины в одну до получения размеров новой универсальной кабины с параметрами: - ширина – не менее 2,2 м; - глубина – не менее 2,25 м.	2020	150	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Обеспечение доступности санитарно-гигиенического помещения для всех категорий инвалидов.	Приобретено кресло- тележка, ДУ для К на 10/2018
2	Привести параметр «ширина двери кабины» новой универсальной кабины в соответствие с нормативным (не менее 0,9 м) значением.	2020	2	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Обеспечение доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, передвигающихся на кресло- колясках.	
3	Привести параметр «пространство для кресла-коляски рядом с кабиной» новой универсальной кабины в соответствие с нормативным (не менее 0,75 м) значением.	2020	10	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Обеспечение доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, передвигающихся на кресло- колясках.	

4	Оборудовать новую универсальную кабину опорными поручнями около унитаза.	2020	20	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Обеспечение доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.	Выполнено 08/2018
5	Оборудовать новую универсальную кабину поручнями около умывальника.	2020	20	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Обеспечение доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для инвалидов с нарушениями зрения.	Выполнено 08/2018
6	Оборудовать новую универсальную кабину крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.	2020	0,5	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности санитарно-гигиенического помещения для всех категорий инвалидов.	Выполнено 08/2018
7	Оборудовать новую универсальную кабину кнопкой вызова постоянного дежурного персонала.	2020	2	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности санитарно-гигиенического помещения для всех категорий инвалидов.	Выполнено 08/2018
8	Разместить у двери новой универсальной кабины обозначение символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м от поверхности пола.	2020	0,2	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности санитарно-гигиенического помещения для всех категорий инвалидов.	При условии выполнения всех мероприятий по обеспечению доступности

9	Разместить около недоступных для МГН санитарно-гигиенических помещений указатели направления пути к доступному для МГН санитарно-гигиеническому помещению.	2020	0,2	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности санитарно-гигиенического помещения для всех категорий инвалидов.	При условии обеспечения доступности санитарно-гигиенического помещения около поста охраны
Автостоянки							
1	Выполнить обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресло-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия размером 3,6 x 6,0 м.	09/2018	15	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности парковки для автотранспортных средств инвалидов для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках.	
2	Выполнить обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресло-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м.	09/2018	7	Благотворительны е пожертвования	Львова Т.А.	Улучшение условий доступности парковки для автотранспортных средств инвалидов для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках.	

Директор



Подпись

(Handwritten signature)